湖南省资水犬木塘水库工程枢纽电站 110kV 主变和高压配电装置及其附属设备采购（第二次）澄清及修改通知

（招标编号：HNXZ-2022-ZB01-RKZB-0835）

一、内容：

各投标单位：

现将招标文件要求澄清问题的答复通知你们，见下内容。

1、问：招标里面型号为 S13-20000/110 普通型号，但是空负载损耗是按一级能效规定的。请贵公司明确按哪个标准执行？

答：按空负载损耗按一级能效规定标准执行。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处。

三、联系方式

招 标 人：湖南省水利发展投资有限公司犬木塘水库建设分公司

地　　址：长沙市雨花区韶山北路 370 号省水利厅防汛楼 30 楼

联 系 人：陈学富

电　　话：0739-5155377

电子邮件：qmtzhaobiao@126.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地　　址：长沙市东二环一段 1139 号（锦泰广场）湖南国际商务中心二楼 2056 室

联 系 人：鞠桔、王维宇、李超

电　　话：0731-84447300-2457

电子邮件：23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：袁军（签名）

招标人或其招标代理机构 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司（盖章）